

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

690091, г. Владивосток, ул. Суханова,3 (4232)43-28-27, Email: gu_mchs_pk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы Артемовского городского округа

692760 г. Артем ул. Кооперативная.2

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(42337) 4-26-50, Email: ond_artem@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 23 / 1 / 1 -№ п.п.

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Средняя

общеобразовательная школа № 17» Артёмовского городского округа

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

во исполнение Распоряжения главного государственного инспектора Артемовского

городского округа по пожарному надзору № 23 от 16.04. 2018г.,

ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

в период с

"27" апреля 2018 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 день/ 1 час

"28" апреля 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 день/ 1 час

проведена плановая проверка государственным инспектором Артемовского городского
округа по пожарному надзору капитаном внутренней службы Овчаренко В.А.

должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору

МБОУ СОШ № 17 расположенного по адресу г. Артём ул. Кирова, 92

совместно с директором МБОУ СОШ № 17 Грань Верой Николаевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Система оповещения людей о пожаре находится в не исправном состоянии.	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. Правила противопожарного режима в Российской Федерации постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 пункт 61.	01.05.2019г.	

2.	Руководителем не пройдено обучение мерам пожарной безопасности.	Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 пункт 3.	01.05.2019г.	
3.	Второй эвакуационный выход из спорт зала загроможден, проложен через класс «трудо».	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, различные материалы, изделия, оборудование, и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов. Правила противопожарного режима в Российской Федерации постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 пункт 36.	01.05.2019г.	
4.	Устройства для самозакрывания с уплотнителями в притворах из поэтажных коридоров, в лестничные клетки находятся в нерабочем состоянии.	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. Пожарная безопасность зданий и сооружений СНиП 21-01-97* пункт 6.18*.	01.05.2019г.	
5.	Отсутствует проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения.	Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. Правила противопожарного режима в Российской Федерации постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 пункт 21.	01.05.2019г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Артемовского городского округа
по пожарному надзору Овчаренко В.А
(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора)
« 28 » апреля 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

Овчаренко В.А.
(подпись)

« 28 » 04 2018 г.

Овчаренко В.А.
(должность, фамилия, инициалы)